



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/W/0227/01/2013

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Rury i kształtki z polietylenu HDPE PE 80, PE 100, PE 100 RC**

Zawierający / containing: polietylen Borsafe: HE3490LS, HE3490LSH, HE3470LS, HE3494LSH, ME3444, CRP 100 firmy Basell, XS 10 H firmy Total Petrochemicals

Przeznaczony do / destined: budowy sieci wodociągowych służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą.

Wytwórca / producer:

InstalPlast - Łask Sp. z o.o.
98-100 Łask
ul. Żeromskiego 66

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

InstalPlast - Łask Sp. z o.o.
98-100 Łask
ul. Żeromskiego 66

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-05-21 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2018-05-21
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 21 maja 2013

The date of issue of the certificate: 21st May 2013

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska
Z up. Gąbors.
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiadły